СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00676 № ПС 007907

Срок действия с 12.08.2022 г. по 11.08.2027 г.

ОКПД 2: 20.30.22.110
код ЕКПС
код ТН ВЭД:

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770. Адрес:344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770.Адрес:344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Эмаль огнезащитная для металлических конструкций, марки «Тексотерм», изготовленная по ТУ 2313-003-83351197-2008 с Изменениями № 1, нанесенная в соответствии с технологической инструкцией И-01-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

5-я группа огнезащитной эффективности (45 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 ГОСТ Р 57837-2017 с приведенной толщиной металла 3,27мм при толщине сухого огнезащитного слоя 0,78 мм и расходе состава 1,24 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенного на грунт марки «Изолэп mastic» толщиной сухого слоя 0,18 мм (ТУ 20.30.12-065-12288779-2017)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0751/СТ-22 от 27.07.2022 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2313-003-83351197-2008; с Изменениями № 1
Технологическая инструкция И-01-2016.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **Д.В. Поленов**

ОБРАЗЕЦ