

№ 002371



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 20.59.59

Срок действия с 09.01.2020г по 08.01.2023г.

Код ТН ВЭД 3824997000

№ РОСС.RU.31675.04ПБК0.OC01.H001001

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии»
ОГРН1165042052416 ИНН 504 2142052 КПП 504 201001 Адрес: 141333, Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, д. Федорцово, здание 31Б, телефон: 8-495-215-13-29, email:
prom@goodhim.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии»
ОГРН1165042052416 ИНН 504 2142052 КПП 504 201001 Адрес: 141333, Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, д. Федорцово, здание 31Б, телефон: 8-495-215-13-29, email:
prom@goodhim.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной
безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица,
дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC01,
от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Краски огнезащитные GOODHIM F01, 2 мм (15мин при толщине покрытия 0,85мм), 2мм (30
мин при толщине покрытия 0,85мм), 2мм (45мин при толщине покрытия 1,25мм), 2 мм (60
мин при толщине покрытия 1,6мм), 3,4 мм (30мин при толщине покрытия 0,6мм), 3,4 мм (45
мин при толщине покрытия 0,95мм), 3,4 мм (60мин при толщине 1,25мм), 5,8 мм (45мин при
толщине покрытия 0,65мм), 5,8 мм (60мин при толщине покрытия 0,85мм), 5,8 мм (90 мин
при толщине 1,65мм) и 7.2 мм (120мин при толщине 2,45мм), выпускаемые по
ТУ 2316-019-03856078-2016 «КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ GOODHIM F01 и
GOODHIM F01K». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для
стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной
эффективности (с Изменением N 1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1109/1 - 1109/11 от 16.12.2019г.
ИЛ «Оптим» № RA.RU.04ПБК0 до 03.05.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя
ТУ 2316-019-03856078-2016 «КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ GOODHIM
F01 и GOODHIM F01K»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

